

Werksprüfzeugnis

nach DIN EN 10204: 2005-01



A Phoenix Mecano Company

Schutzartprüfung nach VDE 470 Teil 1 - DIN EN 60529: 2014-09

Prüfbericht-Nr.: 687

Prüfbuch-Nr.: 1073

Datum: 18.08.2016

Auftraggeber: Bopla Gehäuse Systeme GmbH

Prüfgegenstand

Artikelnummer:

Warengruppe: 20

BCD 160 (200, 250, 310, 400) UT -

oder

BCD 160 (200, 250, 310, 400) UT-0,5 -

in Kombination mit:

BCD 160/165 (200/205, 250/255, 310/315, 400/405) OT-G -

oder

BCD 160/165 (200/205, 250/255, 310/315, 400/405) OT-FSC -

Art der Prüfung / Prüfergebnis:

IP 66 / IP 68 - 1,2m (2 Stunden)

bestanden

Bemerkung: geschäumte Standarddichtung in den Oberteilen

Prüfung durchgeführt:

18.08.2016

P. Hemeier

geprüft:

18.08.2016

A. Krömer

Verwendung intern: extern:

Anlage vorhanden: