

Schlagfestigkeitsprüfung nach IEC 62262: 2002-02

Prüfbericht-Nr.: 688

Prüfbuch-Nr.: 1072

Datum: 18.08.2016

Auftraggeber: Bopla Gehäuse Systeme GmbH

## Prüfgegenstand

Artikelnummer:

Warengruppe: 96

Bocube in PC-V0: \*1) \*2)

B 080805, B 100804, B 100806, B 100809, B 140804, B 140806,  
B 140809, B 141306, B 141309, B 180806, B 180809, B 181304,  
B 181306, B 181309, B 221304, B 221306, B 221309, B 261306,  
B 261704, B 261706, B 261709, B 261712, B 233012, B 233016,  
B 273612, B 273616

## Art der Prüfung / Prüfergebnis:

IK 07 in Kombination mit IP 66 \*1) \*2) / IP 68 - 1,2m (2 Stunden) \*1) / IP 67 \*2)

bestanden

Bemerkung: \*1) Farbe in RAL 7024 und RAL 7035


\*1) auch mit glasklarem Deckel (Ausführung: PC-V0-G)

\*2) optional mit handbetätigten Verschlüssen

**ACHTUNG:** Schutzart bei den handbetätigten Verschlüssen nur bei  
geschlossenen HB-Scharnieren gewährleistet !

**HINWEIS:** Hinsichtlich der elektrischen Sicherheit ist das HB-Scharnier ohne  
zusätzliche Maßnahmen (Schutzbarriere im Gehäuse) nicht geeignet !

Prüfung durchgeführt:



26.01.2023

P. Hemeier

geprüft:



26.01.2023

A. Krömer

Verwendung intern:  extern:

Anlage vorhanden: