

Schutzartprüfung nach VDE 470 Teil 1 - DIN EN 60529: 2014-09

Prüfbericht-Nr.: 689

Prüfbuch-Nr.: 1072

Datum: 18.08.2016

Auftraggeber: Bopla Gehäuse Systeme GmbH

Prüfgegenstand

Artikelnummer:

Warengruppe: 96

Bocube in ABS: *1) *2)

B 080805, B 100804, B 100806, B 100809, B 140804, B 140806,
B 140809, B 141306, B 141309, B 180806, B 180809, B 181304,
B 181306, B 181309, B 221304, B 221306, B 221309, B 261306,
B 261704, B 261706, B 261709, B 261712, B 233012, B 233016,
B 273612, B 273616

Art der Prüfung / Prüfergebnis:

IP 66 / IP 68 - 1,2m (2 Stunden) *1) / IP 67 *2)

bestanden

Bemerkung: *1) Farbe in RAL 7024 und RAL 7035

*2) optional mit handbetätigten Verschlüssen

ACHTUNG: Schutzart bei den handbetätigten Verschlüssen nur bei
geschlossenen HB-Scharnieren gewährleistet !

HINWEIS: Hinsichtlich der elektrischen Sicherheit ist das HB-Scharnier ohne
zusätzliche Maßnahmen (Schutzbarriere im Gehäuse) nicht geeignet !

Prüfung durchgeführt:



26.01.2023

P. Hemeier

geprüft:



26.01.2023

A. Krömer

Verwendung intern: extern:

Anlage vorhanden: