

Schutzartprüfung nach VDE 470 Teil 1 - DIN EN 60529: 2014-09

Prüfbericht-Nr.: 691

Prüfbuch-Nr.:

Datum: 18.08.2016

Auftraggeber: Bopla Gehäuse Systeme GmbH

Prüfgegenstand

Artikelnummer:

Warengruppe: 94

ASPH 830, 1030, 1230, 1540 und 1850 in jeder Farbe und Länge
in Kombination mit:

ASD 830, 1030, 1230, 1540 und 1850 in jeder Farbe *1) *2) oder

ASD 1230 D *1) oder

ASM 830, 1030 und 1230 in den Ausführungsvarianten:

- ASM AL- *1)

- ASM SAL1- *1)

- ASM SAL2- *1)

Art der Prüfung / Prüfergebnis:

IP 65

bestanden

Bemerkung: Der Montageraum im ASM-Deckel unterliegt ebenfalls der Schutzart IP 65.

*1) auch mit den farbigen Dichtungen AS DI-

wird die angegebene Schutzart erreicht.

*1) auch mit den farbigen Dichtungen AS DI-EMV

wird die angegebene Schutzart erreicht.

*2) auch mit den farbigen Dichtungen AS DI-S

wird die angegebene Schutzart erreicht.

Prüfung durchgeführt:



13.02.2018

P. Hemeier

geprüft:



13.02.2018

A. Krömer

Verwendung intern: extern:

Anlage vorhanden: