

Schutzartprüfung nach VDE 470 Teil 1 - DIN EN 60529: 2014-09

Prüfbericht-Nr.: 857

Prüfbuch-Nr.: 711 / 713

Datum: 29.09.2020

Auftraggeber: Bopla Gehäuse Systeme GmbH

Prüfgegenstand

Artikelnummer:

Warengruppe: 82

BS 200 F *), BS 400 F/DIS, BS 500 F/DIS, BS 600 F/DIS, BS 700 F/DIS,
BS 800 F/DIS, BS 404 F/DIS, BS 504 F/DIS, BS 604 F/DIS, BS 704 F/DIS und
BS 804 F/DIS jeweils in Kombination mit BS ... DI-D

BS 202 F *), BS 402 F/DIS, BS 502 F/DIS, BS 602 F/DIS, BS 702 F/DIS,
BS 802 F/DIS, BS 403 F/DIS, BS 503 F/DIS, BS 603 F/DIS, BS 703 F/DIS und
BS 803 F/DIS

Art der Prüfung / Prüfergebnis:

IP 65 *) BS 2.. auf IP 54

bestanden

Bemerkung: Prüfung ist Farbunabhängig


Prüfung durchgeführt:



23.09.2020

P. Hemeier

geprüft:



29.09.2020

A. Krömer

Verwendung intern: extern:

Anlage vorhanden: